

Ronchin, le 2 mars 2017

**Collège Gernez-Rieux**

55, Rue Charles Saint-Venant  
59 790 RONCHIN  
Tél : 03-20-52-90-64  
Fax : 03-20-85-20-76  
intendant.0593237y@ac-lille.fr

## Alerte PPMS - Exercice de confinement

L'alerte confinement a été déclenchée le jeudi 2 mars 2017 à 14h30 sur le scénario suivant :

Intrusion dans l'établissement

21 classes étaient présentes sur les 24.

Durant l'exercice de confinement, il a été constaté les dysfonctionnements suivants :

- Les sonneries propres au Plan Particulier de Mise en Sécurité (déclenchement de l'alerte et fin de l'alerte) ont été testées pour la première fois en conditions réelles - le département du Nord, propriétaire des locaux, ayant procédé à l'installation fin d'année 2016.

→ Il s'avère que l'installation est inopérante en raison du trop faible niveau sonore des sirènes ; et ce, dans toutes les zones du collège.

Il a été nécessaire de procéder au déclenchement de l'alerte incendie (qui elle est audible) pour procéder à la fin du confinement.

↳ L'Unité Territoriale de notre secteur a été informé par mail ce jour de ce problème. Nous attendons donc un retour du département pour rendre le système opérationnel dans les meilleurs délais.

- Si toutes les salles de classe ont bien été fermées à clé, et les lumières éteintes, les cours continuaient à se dérouler avec les élèves assis face à leur table dans certaines d'entre elle.

→ l'exercice doit pouvoir créer des automatismes dans le déroulé de la mise en confinement. Il est nécessaire que les élèves soient mis en situation et que ce temps leur permette d'intégrer un comportement responsable adapté.

↳ Le travail de ce moment par l'enseignant est essentiel, il est donc nécessaire de le mettre en œuvre pour les prochains exercices.

- Un enseignant est resté seul dans une zone à évacuer.

→ Il est rappelé que le confinement doit se faire dans les zones définies au PPMS.

L'exercice de confinement a permis également de constater les points positifs suivants :

- Chaque acteur de l'établissement a pris la mesure du rôle qu'il avait à jouer en cas d'alerte confinement et ainsi développer les réflexes permettant une mise en confinement rapide et efficace et une bonne gestion de la situation.
- Le confinement ainsi que l'attente en classe se sont, dans la très grande majorité des cas, déroulés dans le calme.
- Le système de transmission et de traitement des effectifs présents par la voie informatique s'est avéré être extrêmement efficace. Pour les salles équipées (hors permanence, CDI et salle des sports) la vérification des effectifs présents a pu être réalisée en moins de 10 minutes.

☞ Il nous a été remonté que certaines salles n'étaient plus équipées des pochettes rouges dédiées au PPMS.

Dans le cas où la salle que vous occupez est concernée, merci de nous en informer au plus vite pour nous permettre de remplacer la pochette manquante.

☞ A noter qu'une vérification annuelle complète des mallettes PPMS a été effectuée le 13 février 2017. Elles sont complètes et opérationnelles.

☞ Nous rappelons que les grilles et portails d'accès n'ont pas été cadenassés dans le but de ne pas perturber l'accès aux logements.

Dans le cas d'un confinement réel, ces accès seront placés en manuels et cadenassés.

En conformité avec les consignes ministérielles, un dernier exercice devra être réalisé durant cette année scolaire 2016/2017. Nous reviendrons vers vous lorsque la date sera déterminée.

Le Principal,

Marc DUPONT

La Gestionnaire,

Aurélie NOYER